

جدول راهنمای طراحی معماری حداقل فضاهای مورد نیاز در مراکز جراحی محدود

| ردیف | نام فضا | سطح یا ابعاد تقریبی (متر مربع) | مکانیابی و طراحی فضا | نازک کاری کف | نازک کاری دیوارها | سقف | توضیحات |
|------|-------------------------|-----------------------------------|---|---|--|-------------------|---|
| ۱ | سالن انتظار و پذیرش | ۲۰-۲۵ | این فضا در قسمت ورودی مرکز جراحی با یک کابین پذیرش پیش بینی شود . | سنگ پلاک چینی بضمایت ۲/۵ سانتیمتر | قرنیز سنگی به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر بدنه سنگ به ارتفاع ۱۰۰ سانتیمتر + اندود گچ و خاک و دو گچه پرداختی + رنگ | رنگ روغنی نیم مات | در مراکز چند تخصصی، علاوه بر طراحی سالن انتظار در قسمت ورودی اصلی مرکز جراحی این فضا، در بخش‌های تخصصی و آزمایشگاه نیز پیش بینی شود . *حداقل ارتفاع مفید : ۲/۷۰ متر *منظور از حداقل ارتفاع مفید، فاصله کف تمام شده تا زیر سقف کاذب می باشد. |
| ۲ | مدارک پزشکی و بایگانی | ۱۶-۲۰ | | سنگ پلاک چینی بضمایت ۲/۵ سانتیمتر | قرنیز سنگی به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر مابقی اندود گچ و خاک و دو گچه پرداختی + رنگ | رنگ پلاستیک | *حداقل ارتفاع مفید : ۲/۷۰ متر |
| ۳ | اتاق مدیریت و مسئول فنی | ۱۰-۱۲ | | سنگ پلاک چینی بضمایت ۲/۵ سانتیمتر | قرنیز سنگی به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر مابقی اندود گچ و خاک و دو گچه پرداختی + رنگ | رنگ پلاستیک | *حداقل ارتفاع مفید : ۲/۷۰ متر |
| ۴ | اتاق معاينه | ۱۲-۱۵ | ارحاج است این اتاق هم‌جاوار اتاق کار تمیز طراحی شود . | سنگ پلاک چینی به ضمایت ۲/۵ سانتیمتر یا سرامیک و یا کفپوش | قرنیز سنگی به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر مابقی سنگ یا کاشی تا ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر+ اندود گچ و خاک و دو گچه پرداختی + رنگ روغنی نیم مات | رنگ روغنی مات | *حداقل ارتفاع مفید : ۲/۷۰ متر در این اتاق دستشویی بیمارستانی پیش بینی شود . |
| ۵ | اتاق عمل | ۵,۴×۵,۴ ۶,۶×۶,۶ ۷,۲×۶,۶ | | کفپوش آنٹی استاتیک | کاشی تا زیر سقف (ترجیحاً به رنگ آبی یا سبز) | رنگ روغنی مات | از ایجاد گوشه های تیز در اتاق عمل جلوگیری شود. در صورتیکه امکان ایجاد گوشه هالی نباشد از زاویه باز استفاده شود. *حداقل ارتفاع مفید در اتاق عمل کوچک : ۳ متر *حداقل ارتفاع مفید در اتاق عمل متوسط : ۳/۲۰ متر *حداقل ارتفاع مفید در اتاق عمل بزرگ : ۳/۲۰ متر |

| ردیف | نام فضا | سطح یا ابعاد تقریبی (متر مربع) | مکانیابی و طراحی فضا | نازک کاری کف | نازک کاری دیوارها | سقف | توضیحات | |
|------|--|---|--|---|---|---|------------------------------|--|
| ۶ | اتاق استریل فرعی | ۶ | در مجاورت و در ارتباط مستقیم اتاق عمل طراحی می شود. | سرامیک غیر لغزنده | کاشی تا زیر سقف (ترجیحاً به رنگ آبی یا سبز) | رنگ روغنی مات | *حدائق ارتفاع مفید: ۲/۶۰ متر | |
| ۷ | اسکراب و گانینگ | ۳,۵ | در مجاورت و در ارتباط مستقیم اتاق عمل طراحی می شود. | سرامیک غیر لغزنده یا کفپوش وینیل | کاشی تا زیر سقف (ترجیحاً به رنگ آبی یا سبز) | رنگ روغنی مات | *حدائق ارتفاع مفید: ۲/۶۰ متر | |
| ۸ | ریکاوری | به ازای هر تخت ۵/۸۵ متر مربع بدون احتساب ایستگاه پرستاری، انبار تجهیزات و اتاق کار کثیف در نظر گرفته شود. | این اتاق در داخل بخش جراحی است. تسهیلات لازم به منظور ارسال بیمار توسط برانکارد از داخل اتاق عمل به این فضا بایستی فراهم گردد. | سنگ پلاک چینی به ضخامت ۲/۵ سانتیمتر | کاشی تا زیر سقف (ترجیحاً به رنگ آبی یا سبز) | رنگ روغنی مات | | |
| ۹ | اتاق های بستری | ۲,۴۵×۲,۸۵ | ابعاد فضای اطراف هر تخت که تخت در محور آن قرار می گیرد: | در صورت طبقاتی بودن مرکز جراحی، اتاقهای بستری در زیر زمین قرار نگیرد. | سنگ پلاک چینی به ضخامت ۲/۵ سانتیمتر یا کفپوش وینیل | دیوار تا ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر کاشی یا سنگ مابقی انود گچ و خاک و دو گچه پرداختی + رنگ | رنگ روغنی مات | |
| ۱۰ | اتاق تریment (اتاق کار پرستار) | ۸-۱۰ | در نزدیکی ایستگاه پرستاری باشد. | سنگ پلاک چینی به ضخامت ۲/۵ سانتیمتر یا کفپوش وینیل | قرنیز سنگی به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر مابقی انود گچ و خاک و دو گچه پرداختی + رنگ | رنگ روغنی مات | | |
| ۱۱ | ایستگاه پرستاری | ۶ | پرستاران مستقر در ایستگاه پرستاری بایستی دید کافی به تخت های بستری داشته باشند همچنین فاصله نزدیکی با اتاق ایزوله داشته باشد. | سنگ پلاک چینی به ضخامت ۲/۵ سانتیمتر یا کفپوش وینیل | قرنیز سنگی به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر مابقی انود گچ و خاک و دو گچه پرداختی + رنگ | رنگ روغنی نیم مات | | |
| ۱۲ | اتاق ایزوله (دارای پیش ورودی و سرویس بهداشتی) | ۶×۳,۲ | پرستاران اشراف کامل داشته باشند. | سرامیک غیر لغزنده یا کفپوش وینیل | کاشی تا زیر سقف | رنگ روغنی نیم مات | | |

| ردیف | نام فضا | سطح یا ابعاد تقریبی (متر مربع) | مکانیابی و طراحی فضا | نازک کاری کف | نازک کاری دیوارها | سقف | توضیحات |
|------|----------------------------|---|---|---|---|-------------------|--|
| ۱۳ | اتاق CPR (اتاق احیاء قلبی) | ۲۰ | این فضا کمترین فاصله تا درب ورودی بیمار بدهال به مرکز را داشته باشد. در این اتاق فضایی جهت نگهداری رادیولوژی سیار پیش بینی گردد. | سنگ پلاک چینی به ضخامت ۲/۵ سانتیمتر یا کفپوش وینیل | کاشی تا زیر سقف (ترجیحاً به رنگ آبی یا سبز) | رنگ روغنی نیم مات | تمام امکانات و تجهیزات جهت انجام عملیات احیاء باید در اتاق موجود باشد. |
| ۱۴ | حداقل سطح: ۴۰ متر مربع | - فضای دریافت و تفکیک - فضای شستشو (ماشین های شستشو و ...) - بسته بندی - اتوکلاو (دستگاه استریل) - انبار استریل + گانینگ - محل تحويل (بصورت اتاق یا دریجه) - رختکن و سرویس - پارک ترولی و انبار مواد شوینده - اتاق نظافت | استریلیزاسیون مرکزی دارای فضاهای آلوده ، تمیز و استریل به شرح زیر است . ۱ - جمع آوری آلوده (کثیف) ۲ - شستشو و ضد عفونی (تمیز) ۳- منطقه نگهداری ابزار استریل (انبار استریل) | سنگ پلاک چینی بضخامت ۲/۵ سانتیمتر یا سرامیک غیر لغزنده | کاشی تا زیر سقف | رنگ روغنی نیم مات | وسایل و ابزار کثیف از اتاقهای عمل و بخش بستری و سایر قسمتها به قسمت پذیرش مرکز استریل که قسمت کثیف نام دارد ، حمل می شود . حمل وسایل در تراالی در بسته یا آسانسور مخصوص لوازم کثیف به این قسمت می رسد . پس از انجام عمل تخلیه لوازم ، تراالی ها بلافضله باید شستشو و ضد عفونی شوند و در پارک و توقفگاه مخصوص قرار گیرند . پس از تحويل ، وسایل و ابزار مستقیماً در داخل دستگاههای شستشو و ضد عفونی (اتو کلاو) قرار می گیرند . در قسمت اتوکلاو فضای کافی جهت ایستادن و تردد پرسنل در نظر گرفته شود . |
| ۱۵ | حداقل سطح: ۳۵ متر مربع | رختشویخانه شامل فضاهای زیر است: - دریافت و تفکیک البسه - شستشوی رخت عفونی (شامل رختکن و دوش) - سالن شستشو - محل تحويل البسه تمیز - سرویس بهداشتی پرسنل انبار مواد شوینده پارک ترولی | سالن شستشو شامل فضاهای شستشو ، خشکن کن ، اتوکشی ، فضای بازبینی و تا کردن و دسته بندی است . رختشویخانه نباید درمعرض رفت و آمد بیماران و کارکنان و عیادت کنندگان باشد . چنانچه محدودیت فضا باشد ، از قفسه جهت نگهداری وسایل و مواد شوینده استفاده می شود . | سنگ پلاک چینی به ضخامت ۲/۵ سانتیمتر | کاشی تا زیر سقف | رنگ روغنی نیم مات | البسه عفونی ابتدا ضد عفونی و سپس به سالن شستشو تحويل داده شود . |

| ردیف | نام فضا | سطح یا ابعاد تقریبی (متر مربع) | مکانیابی و طراحی فضا | نازک کاری کف | نازک کاری دیوارها | سقف | توضیحات |
|------|---|-----------------------------------|---|--|--|------------------------------|--------------------------------|
| ۱۶ | آزمایشگاه | ۴۰ | واحد آزمایشگاه شامل فضاهای پذیرش و خونگیری - مسئول آزمایشگاه - شستشو ابزار - فضای جمع آوری نمونه- انبار مواد شوینده و سرویس بهداشتی است . فضای خونگیری و سرویس بهداشتی برای زنان و مردان در نظر گرفته شود . | سرامیک ضد اسید | کاشی تازیر سقف | رنگ روغنی نیم مات | |
| ۱۷ | محل استقرار همراهان بیمار | ۱۲ | | سنگ پلاک چینی به ضخامت ۲/۵ سانتیمتر | قرنیز سنگی به ارتفاع ۱۵ سانتیمتر مابقی گچ و خاک + دو گچه پرداختی + رنگ | رنگ پلاستیک یا روغنی نیم مات | |
| ۱۸ | محل سرو غذا | ۱۲ | | سنگ پلاک چینی به ضخامت ۲/۵ سانتیمتر | قرنیز سنگی به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر بدنه سنگ به ارتفاع ۱۰۰ سانتیمتر مابقی گچ و خاک + دو گچه پرداختی + رنگ | | |
| ۱۹ | اتاق استراحت پزشک | ۱۰ | این اتاق دارای دوش ، توالت و دستشویی است که در آن به داخل اتاق باز می شود . این اتاق می تواند پنجره به بیرون داشته باشد . | سنگ پلاک چینی به ضخامت ۲,۵ سانتیمتر یا کفپوش وینیل | قرنیز سنگی به ارتفاع ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر مابقی گچ و خاک + دو گچه پرداختی + رنگ | رنگ | |
| ۲۰ | اتاق استراحت پرسنل | ۹-۱۲ | این اتاق در نزدیکی آبدارخانه طراحی شود و پنجره به فضای خارج داشته باشد . | سنگ پلاک چینی به ضخامت ۲,۵ سانتیمتر یا کفپوش وینیل | قرنیز سنگی به ارتفاع ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر مابقی گچ و خاک + دو گچه پرداختی + رنگ روغنی نیم مات | رنگ | |
| ۲۱ | آبدارخانه | ۹-۱۰ | مکان آبدارخانه نزدیک اتاق استراحت کارکنان پیش بینی شود . | سرامیک غیر لغزندہ | کاشی تازیر سقف | رنگ روغنی نیم مات | |
| ۲۲ | رختکن زنان و مردان | | | سرامیک غیر لغزندہ | کاشی تازیر سقف | رنگ روغنی نیم مات | این فضای نیاز به پنجره ندارد . |
| ۲۳ | سرویس بهداشتی زنان و مردان جهت بیماران و پرسنل | | سرویس های بهداشتی برای بیماران و پرسنل به تفکیک زنان و مردان پیش بینی شود . در شرایط محدودیت فضای سرویس بهداشتی بیمار با حداقل سطح ۴ متر مربع جهت استفاده معلولین پیش بینی گردد . | سرامیک غیر لغزندہ | کاشی تازیر سقف | رنگ روغنی نیم مات | |
| ۲۴ | انبار تمیز | ۶ | | سرامیک غیر لغزندہ | کاشی تازیر سقف | رنگ روغنی نیم مات | |

| ردیف | نام فضا | سطح یا ابعاد تقریبی (متر مربع) | مکانیابی و طراحی فضا | نازک کاری کف | نازک کاری دیوارها | سقف | توضیحات |
|------|--------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|---------|
| ۲۵ | انبار کثیف | ۸ | | سرامیک غیر لغزنده | کاشی تا زیر سقف | رنگ روغنی نیم مات | |
| ۲۶ | انبار دارو | ۶-۹ | | سرامیک غیر لغزنده | کاشی تا زیر سقف | رنگ روغنی نیم مات | |
| ۲۷ | اتفاق نظافت | ۳ | در صورت طبقاتی بودن مرکز ، محل تی شوبی مجزا در هر طبقه پیش بینی گردد . | سرامیک غیر لغزنده | کاشی تا زیر سقف | رنگ روغنی نیم مات | |
| ۲۸ | پارکینگ آمبولانس | ۸,۵×۵ | پارکینگ مناسب جهت پارک آمبولانس پیش بینی شود . | کف بتنی (بن درجا) | قرنیز : سنگ پلاک دو تیشه به ارتفاع ۵۰ سانتیمتر باقی سنگ تا زیر سقف | اندود ماسه سیمان | |
| ۲۹ | اتفاق راننده | ۹ | محلی مناسب جهت استقرار راننده پیش بینی شود . | موزائیک یا سنگ | قرنیز سنگی به ارتفاع ۱۰ سانتیمتر باقی اندود گچ و خاک + دو گچه پرداختی + رنگ | رنگ | |
| ۳۰ | اتفاق نگهداری موقت و دفع زباله | ۳×۲ | در محلی مناسب و خارج از فضاهای درمانی طراحی گردد . | سنگ | کاشی کاری تا زیر سقف | رنگ روغنی نیم مات | |

توضیحات کلی در مراکز جراحی محدود :

- ۱- در مراکز جراحی محدود، بیمار پس از انجام جراحی، حداکثر در طول چند ساعت (کمتر از ۲۴ ساعت) قادر به ترک مرکز می باشد.
- ۲- تعداد تخت های بستری مرکز، حداکثر ۱۰ تخت می باشد.
- ۳- زمان فعالیت مرکز بصورت شبانه روزی است.
- ۴- ساختمان مرکز باید مستقل و مطابق نقشه های پیشنهادی بر مبنای متراز حداقل ۵۰۰ متر مربع در شهرهای پر جمعیت بیش از ۱/۰۰۰/۰۰۰ نفر و ۴۰۰ متر مربع در سایر شهرها و شهرستانها باشد.
- ۵- در صورتی که ساختمان مرکز بیش از یک طبقه باشد باید مجهز به آسانسور بیمار بر بوده و موقعیت درب ورودی مرکز جهت انتقال بیمار، تردد آمبولانس و در موقع اضطراری جهت تردد ماشین های آتش نشانی، از طریق یکی از خیابانهای اصلی یا فرعی تا محل استقرار آسانسور مناسب باشد.
- ۶- در مراکز چند تخصصی، هر کدام از بخش های تخصصی بر اساس فضاهای مورد نیاز آنها طراحی می شود.
- ۷- برای مراکز تک تخصصی اتاق عمل استاندارد و برای مراکز چند تخصصی حداقل دو اتاق عمل متناسب با تخصص های موجود سه اتاق جهت حداکثر ده تخت بستری الزامی است.
- ۸- تعداد تخت های واحد مراقبت های بعد از عمل (خاص اتاق عمل) یک تخت بیشتر از تخت های اتاق عمل خواهد بود.
- ۹- ضوابط مربوط به طراحی پله فرار در مراکز جراحی محدود بر اساس ضوابط و قوانین شهرداری میباشد.
- ۱۰- موارد ذکر شده در ستونهای مربوط به نازک کاری کف، دیوار و سقف در جدول بصورت پیشنهادی است. بطور کلی بر اساس آیین نامه تاسیس مراکز جراحی محدود کف ساختمان باید سالم، با دوام و قابل شستشو، غیر قابل نفوذ نسبت به آب، بدون ترک باشد

منابع و مأخذ:

-آیین نامه تاسیس مراکز جراحی محدود و سرپائی